



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년10월05일 목요일	덕송정수장	0.05	0.07	0.05	0.55	0.77	0.44	7.30	7.31	7.29	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.65	0.92	0.46	7.80	7.83	7.77	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.04	0.58	0.72	0.51	7.78	7.79	7.76	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.08	0.08	0.22	0.25	0.20	6.91	7.58	6.71	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.19	0.19	0.18	0.34	0.51	0.21	6.57	6.60	6.54	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.55	0.79	0.32	8.06	8.07	8.05	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.12	0.24	0.10	0.77	0.97	0.50	7.56	7.67	7.46	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.09	0.09	0.08	0.37	0.39	0.35	7.79	7.81	7.77	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.05	0.04	0.75	0.98	0.57	8.02	8.04	7.99	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.16	0.24	0.35	0.18	7.57	7.58	7.56	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.05	0.29	0.31	0.21	7.06	7.09	7.04	1	없음	없음	적합