

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년10월06일 금요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.05	0.51	0.91	0.39	7.31	7.32	7.30	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.66	0.94	0.45	7.81	7.84	7.78	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.04	0.60	0.77	0.46	7.79	7.80	7.78	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.08	0.08	0.20	0.27	0.15	7.19	7.59	6.78	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.19	0.19	0.19	0.35	0.60	0.22	6.59	6.61	6.57	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.56	0.77	0.33	8.07	8.09	8.06	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.10	0.71	0.81	0.62	7.54	7.61	7.42	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.08	0.09	0.07	0.37	0.40	0.35	7.82	7.84	7.80	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.05	0.03	0.74	0.88	0.59	8.05	8.07	8.03	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.17	0.26	0.39	0.18	7.60	7.63	7.57	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.05	0.05	0.05	0.31	0.39	0.21	7.09	7.11	7.08	1	없음	없음	적합	