



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년10월09일 월요일	덕송정수장	0.06	0.07	0.05	0.58	0.78	0.40	7.32	7.33	7.31	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.08	0.07	0.68	0.96	0.46	7.82	7.86	7.79	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.04	0.58	0.72	0.49	7.84	7.85	7.82	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.09	0.08	0.71	0.97	0.24	6.84	6.93	6.77	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.19	0.19	0.19	0.35	0.71	0.26	6.62	6.65	6.60	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.47	0.69	0.29	8.10	8.11	8.08	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.09	0.09	0.65	0.68	0.59	7.58	7.60	7.55	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.07	0.08	0.07	0.39	0.41	0.38	7.87	7.89	7.86	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.74	0.87	0.59	8.11	8.12	8.10	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.16	0.24	0.28	0.21	7.58	7.63	7.47	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.05	0.04	0.25	0.26	0.24	7.58	7.69	7.32	1	없음	없음	적합