

**정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과**

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년10월12일 목요일	덕송정수장	0.06	0.06	0.06	0.62	0.92	0.43	7.32	7.35	7.30	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.08	0.06	0.61	0.94	0.37	7.79	7.83	7.76	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.04	0.62	0.73	0.51	7.86	7.88	7.84	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.09	0.09	0.09	0.70	1.04	0.46	7.88	7.88	7.87	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.20	0.32	0.19	0.38	0.79	0.26	6.66	6.80	6.63	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.04	0.21	0.02	0.57	0.86	0.42	8.11	8.12	8.08	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.11	0.09	0.67	0.79	0.48	7.60	7.61	7.58	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.07	0.08	0.07	0.41	0.42	0.39	7.89	7.90	7.88	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.76	0.95	0.61	8.13	8.14	8.12	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.19	0.16	0.28	0.33	0.22	7.46	7.60	7.29	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.05	0.05	0.04	0.45	0.55	0.30	7.22	7.27	7.16	1	없음	없음	적합	