



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				5도 이하
2023년09월26일 화요일	덕송정수장	0.05	0.05	0.04	0.41	0.54	0.29	7.25	7.26	7.25	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.06	0.08	0.06	0.68	0.90	0.48	7.57	7.59	7.56	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.63	0.87	0.40	7.71	7.72	7.70	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.07	0.07	0.07	0.53	0.60	0.48	7.20	7.35	6.91	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.17	0.18	0.16	0.39	0.71	0.26	6.47	6.49	6.44	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.55	0.75	0.35	7.95	7.96	7.94	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.10	0.55	0.68	0.23	7.39	7.44	7.36	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.14	0.16	0.12	0.28	0.32	0.26	7.60	7.61	7.57	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.06	0.07	0.06	0.65	0.80	0.53	7.82	7.84	7.78	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.18	0.19	0.17	0.26	0.32	0.18	7.49	7.51	7.47	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.07	0.08	0.07	0.28	0.32	0.12	7.02	7.04	7.01	1	없음	없음	적합