



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년10월01일 일요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.05	0.57	0.78	0.39	7.24	7.26	7.23	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.08	0.06	0.63	0.88	0.44	7.75	7.77	7.73	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.51	0.66	0.39	7.72	7.73	7.70	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.07	0.08	0.07	0.37	0.54	0.28	6.71	6.80	6.66	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.22	0.23	0.20	0.31	0.53	0.21	6.53	6.55	6.50	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.45	0.62	0.29	7.99	8.00	7.97	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.11	0.11	0.10	0.61	0.71	0.24	7.42	7.45	7.40	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.13	0.14	0.12	0.18	0.19	0.17	7.66	7.68	7.64	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.05	0.06	0.04	0.72	0.91	0.53	7.87	7.88	7.86	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.18	0.19	0.17	0.23	0.37	0.16	7.57	7.59	7.55	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.06	0.07	0.06	0.25	0.30	0.18	7.04	7.06	7.02	1	없음	없음	적합