



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				5도 이하
2023년10월03일 화요일	덕송정수장	0.05	0.07	0.05	0.52	0.79	0.38	7.28	7.29	7.27	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.07	0.06	0.63	0.88	0.44	7.76	7.78	7.75	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.55	0.70	0.49	7.75	7.76	7.73	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.08	0.08	0.34	0.44	0.29	6.83	6.96	6.71	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.20	0.20	0.19	0.36	0.99	0.25	6.54	6.56	6.52	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.53	0.70	0.33	8.03	8.04	8.02	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.11	0.11	0.10	0.64	0.69	0.57	7.52	7.55	7.50	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.10	0.11	0.10	0.18	0.31	0.14	7.72	7.75	7.70	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.05	0.04	0.75	0.97	0.62	7.94	7.96	7.92	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.16	0.27	0.37	0.18	7.58	7.61	7.54	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.06	0.06	0.05	0.10	0.10	0.10	7.07	7.09	7.06	1	없음	없음	적합