

**정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과**

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년10월15일 일요일	덕송정수장	0.06	0.08	0.06	0.55	0.80	0.42	7.32	7.34	7.31	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.08	0.07	0.73	1.01	0.48	7.83	7.86	7.81	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.03	0.63	0.86	0.50	7.86	7.88	7.84	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.09	0.09	0.09	0.65	0.83	0.50	7.87	7.88	7.85	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.19	0.20	0.19	0.55	1.06	0.40	6.67	6.71	6.65	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.43	0.68	0.23	8.11	8.13	8.10	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.10	0.09	0.70	0.79	0.42	7.63	7.65	7.61	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.08	0.08	0.07	0.42	0.43	0.40	7.90	7.91	7.89	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.79	0.87	0.62	8.14	8.15	8.13	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.17	0.16	0.29	0.34	0.21	7.65	7.66	7.62	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.13	0.16	0.09	0.41	0.49	0.34	7.06	7.12	6.96	1	없음	없음	적합	