



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년10월19일 목요일	덕송정수장	0.06	0.07	0.06	0.62	0.89	0.49	7.34	7.35	7.32	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.72	0.98	0.50	7.84	7.87	7.83	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.03	0.03	0.61	0.80	0.50	7.87	7.88	7.86	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.09	0.09	0.09	0.60	0.72	0.54	7.89	7.90	7.88	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.18	0.20	0.18	0.46	0.63	0.36	6.70	6.74	6.68	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.35	0.49	0.24	8.12	8.13	8.12	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.17	0.08	0.68	0.75	0.52	7.63	7.71	7.55	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.08	0.08	0.07	0.41	0.44	0.38	7.91	7.92	7.90	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.80	0.99	0.65	8.16	8.17	8.15	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.16	0.17	0.16	0.26	0.38	0.11	7.71	7.73	7.68	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.15	0.16	0.14	0.46	0.53	0.37	7.25	7.30	7.19	1	없음	없음	적합