

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년08월29일 화요일	덕송정수장	0.02	0.02	0.02	0.55	1.00	0.37	7.21	7.22	7.20	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.03	0.06	0.03	0.54	0.77	0.37	7.55	7.58	7.52	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.56	0.96	0.36	7.64	7.65	7.63	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.04	0.03	0.47	0.56	0.41	7.73	7.75	7.70	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.12	0.16	0.07	0.62	1.03	0.45	6.35	6.50	6.21	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.04	0.03	0.66	0.98	0.42	7.95	7.96	7.95	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.13	0.21	0.08	0.48	0.65	0.25	7.23	7.44	6.70	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.12	0.18	0.11	0.26	0.28	0.23	7.53	7.55	7.51	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.07	0.08	0.05	0.64	0.80	0.56	7.76	7.77	7.72	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.11	0.18	0.04	0.23	0.26	0.16	7.64	7.78	7.13	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.12	0.12	0.11	0.60	0.79	0.38	6.66	6.76	6.60	1	없음	없음	적합	