

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년08월30일 수요일	덕송정수장	0.02	0.03	0.02	0.59	1.05	0.42	7.22	7.23	7.21	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.03	0.05	0.03	0.58	0.81	0.39	7.54	7.56	7.52	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.09	0.04	0.57	0.82	0.38	7.65	7.66	7.63	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.47	0.53	0.43	7.75	7.76	7.74	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.12	0.16	0.08	0.59	1.02	0.43	6.31	6.45	6.15	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.04	0.03	0.69	0.96	0.41	7.96	7.97	7.96	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.21	0.26	0.20	0.26	0.37	0.20	7.09	7.36	6.91	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.14	0.16	0.13	0.26	0.28	0.22	7.58	7.62	7.53	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.08	0.09	0.07	0.71	0.99	0.57	7.80	7.82	7.77	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.10	0.15	0.07	0.26	0.38	0.21	7.22	7.53	7.10	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.14	0.16	0.11	0.64	0.68	0.50	6.63	6.71	6.53	1	없음	없음	적합	