

접수번호 : 제 82193001104066-001 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 신동읍 조동리 산 95-8 조동정수장				원수/정수 정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	최택균

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	1.15
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.069
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.057
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.009
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0106
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	0.0006
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0016
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	2.3	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.026
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.01	44	경도	300 mg/L이하	101
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.6
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	8.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	18.1
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	187
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.16
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	17
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.08
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104066-002 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 신동읍 예미리 산 172-1 남돌정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	최택균

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.37
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.032
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.022
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0024
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0008
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	2.1	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.008
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.01	44	경도	300 mg/L이하	109
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.2
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	8.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	14.6
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	182
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.34
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	18
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.08
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104066-003 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 사북읍 사북리 447-1 도사곡정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	최택균

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	1.60
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.037
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.034
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0065
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	0.0006
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0013
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	1.0	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.056
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	불검출	44	경도	300 mg/L이하	11
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과광간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.5
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.2
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	9.1
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	39
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.24
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	불검출
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104066-004 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 화암면 화암리 326-10 화암정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	최택균

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.13
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.015
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.006
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.005
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	0.004
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0012
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세트오니트릴	0.1 mg/L이하	0.0006
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세트오니트릴	0.09 mg/L이하	0.0006
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세트오니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	4.4	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.010
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.02	44	경도	300 mg/L이하	175
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.5
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.8
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	20.5
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	282
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.16
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	14
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104067-001 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같
이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 정선읍 덕송리 626-2 덕송정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	조현승

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.24
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.028
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.020
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0013
9	시아나	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0007
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	1.7	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.012
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.02	44	경도	300 mg/L이하	89
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과광간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.6
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	0.010
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	8.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	0.005
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	12.4
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	123
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.28
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	9
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104067-002 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

당 당 자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 북평면 북평리 298-1 북평정수장			원수/정수	정수
의 료 인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉 인 자	조현승

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.44
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.042
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.029
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.010
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0020
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0007
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	0.4	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.008
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.02	44	경도	300 mg/L이하	92
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.8
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.9
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	13.1
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	132
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.42
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	9
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104067-003 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 여량면 유천리 201-1 여량정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	조현승

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.88
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.028
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.022
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.006
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0018
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0007
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	2.2	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.016
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.02	44	경도	300 mg/L이하	93
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	4.1
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8~8.5	8.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	12.1
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	138
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.14
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	9
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104067-004 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원장

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 23일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-08
채수장소	강원도 정선군 임계면 송계리 179-6 임계정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	조현승

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.48
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.038
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.027
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.009
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0028
9	시아나이드	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0014
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	3.7	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.019
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.03	44	경도	300 mg/L이하	71
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	3.9
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	불검출
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	14.1
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	152
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.29
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	12
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104135-001 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 26일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-13
채수장소	강원도 정선군 남면 무릉리 764 증산정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	보인자소속	KOTITI시험연구원	보인자	심규민

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.57
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.025
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.022
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	불검출
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0101
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0024
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	3.9	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.012
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.02	44	경도	300 mg/L이하	97
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	0.006
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	22.7
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	157
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.12
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	9
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.02
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104135-002 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047 (북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 26일

귀 하

제 목 : 수질검사성적서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-13
채수장소	강원도 정선군 정선읍 회동리 325 회동정수장			원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	심규민

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.39
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.057
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.050
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.007
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0027
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0010
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	0.7	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.011
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	불검출	44	경도	300 mg/L이하	22
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.6
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.4
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	0.004
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	3.9
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	37
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	0.09
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.11
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	2
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

접수번호 : 제 82193001104136-001 호

수 신 : 강원도 정선군 정선읍 정선로 1047
(북실리)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

정선수도사업소

발신일자 : 2019년 08월 26일

귀 하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

26132

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도(59개항)	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2019-08-13
채수장소	강원도 정선군 여량면 구절리 191-2 구절정수장	원수/정수	정수	원수/정수	정수
의뢰인	정선수도사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이준학

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	32	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
3	분원생대장균군	불검출/100mL	불검출	33	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.61
4	납	0.01 mg/L이하	불검출	34	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.064
5	불소	1.5 mg/L이하	불검출	35	클로로포름	0.08 mg/L이하	0.052
6	비소	0.01 mg/L이하	불검출	36	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	0.010
7	셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	37	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L이하	불검출	38	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	0.0045
9	시안	0.01 mg/L이하	불검출	39	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	불검출
10	크롬	0.05 mg/L이하	불검출	40	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	0.0022
11	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	41	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	불검출
12	질산성질소	10 mg/L이하	1.6	42	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	0.009
13	카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	43	포름알데히드	0.5 mg/L이하	불검출
14	붕소	1.0 mg/L이하	0.01	44	경도	300 mg/L이하	46
15	브롬산염	0.01 mg/L이하	불검출	45	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	2.4
16	페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46	냄새	없음	없음
17	다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	47	맛	없음	없음
18	파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	48	동	1 mg/L이하	불검출
19	페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	49	색도	5도이하	불검출
20	카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	50	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	51	수소이온농도	5.8-8.5	7.0
22	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	52	아연	3 mg/L이하	0.003
23	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	53	염소이온	250 mg/L이하	18.0
24	디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	54	중발잔류물	500 mg/L이하	98
25	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출	55	철	0.3 mg/L이하	불검출
26	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출	56	망간	0.05 mg/L이하	불검출
27	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출	57	탁도	0.5 NTU이하	0.15
28	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출	58	황산이온	200 mg/L이하	8
29	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	59	알루미늄	0.2 mg/L이하	0.02
30	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출				

* 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과에 접수된 시료에 한한 결과입니다.