



정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년08월21일 월요일	덕송정수장	0.07	0.07	0.07	0.45	0.84	0.25	7.19	7.20	7.17	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.11	0.16	0.10	0.49	0.64	0.32	7.47	7.53	7.40	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.06	0.04	0.46	0.65	0.39	7.63	7.66	7.62	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.07	0.08	0.07	0.59	0.66	0.49	7.72	7.73	7.69	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.25	0.38	0.11	0.58	0.97	0.25	6.37	6.66	6.10	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.86	1.27	0.54	7.95	7.96	7.95	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.11	0.08	0.43	0.58	0.36	7.44	7.47	7.41	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.07	0.08	0.06	0.32	0.40	0.25	7.81	7.88	7.74	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.05	0.06	0.03	0.49	0.71	0.34	8.02	8.05	7.97	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.11	0.14	0.08	0.35	0.43	0.23	7.66	7.68	7.64	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.13	0.14	0.12	0.30	0.49	0.26	6.59	6.62	6.55	1	없음	없음	적합	