



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년08월23일 수요일	덕송정수장	0.02	0.02	0.01	0.46	0.91	0.27	7.16	7.17	7.16	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.04	0.05	0.04	0.74	1.19	0.40	7.48	7.54	7.44	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.05	0.05	0.66	1.00	0.42	7.66	7.68	7.65	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.04	0.03	0.74	0.87	0.58	6.96	7.15	6.76	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.16	0.21	0.08	0.56	0.95	0.45	6.37	6.50	6.21	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.04	0.03	0.90	1.26	0.47	7.96	7.98	7.95	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.08	0.10	0.07	0.61	0.68	0.45	7.46	7.49	7.45	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.10	0.12	0.07	0.37	0.47	0.25	7.60	7.65	7.55	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.05	0.02	0.48	0.67	0.35	7.81	7.85	7.79	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.10	0.16	0.04	0.27	0.32	0.24	7.67	7.68	7.65	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.12	0.13	0.12	0.12	0.19	0.11	6.55	6.58	6.52	1	없음	없음	적합