



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년11월30일 목요일	덕송정수장	0.09	0.10	0.08	0.60	0.84	0.36	7.50	7.52	7.48	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.23	0.44	0.14	0.43	0.60	0.30	7.99	8.00	7.97	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.02	0.03	0.02	0.41	0.81	0.27	7.97	7.99	7.93	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.11	0.05	0.42	0.63	0.31	8.05	8.05	8.04	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.11	0.12	0.11	0.39	0.72	0.25	6.90	6.93	6.89	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.04	0.07	0.03	0.59	0.76	0.40	8.14	8.15	8.14	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.08	0.08	0.08	0.36	0.38	0.34	7.77	7.79	7.76	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.09	0.10	0.09	0.44	0.50	0.40	8.02	8.03	8.01	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.04	0.03	0.62	0.83	0.52	8.28	8.29	8.26	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.18	0.77	0.15	0.25	0.55	0.14	7.75	8.21	7.51	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.04	0.41	0.45	0.34	7.18	7.19	7.16	1	없음	없음	적합