

**정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과**

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년12월08일 금요일	덕송정수장	0.09	0.10	0.08	0.52	0.66	0.42	7.53	7.55	7.51	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.04	0.04	0.04	0.43	0.58	0.26	8.01	8.03	8.00	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.05	0.04	0.31	0.53	0.21	7.98	8.00	7.95	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.26	0.52	0.17	8.09	8.10	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.11	0.12	0.10	0.32	0.65	0.22	6.94	6.97	6.92	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.68	1.00	0.39	8.15	8.16	8.13	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.08	0.12	0.08	0.43	0.53	0.39	7.77	7.79	7.75	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.09	0.10	0.09	0.46	0.48	0.42	7.98	7.99	7.97	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.61	0.74	0.53	8.23	8.23	8.22	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.08	0.14	0.03	0.44	0.57	0.36	7.45	7.65	7.09	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.06	0.07	0.06	0.41	0.55	0.36	7.14	7.15	7.13	1	없음	없음	적합	