



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년12월09일 토요일	덕송정수장	0.09	0.09	0.08	0.55	0.67	0.37	7.53	7.54	7.51	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.04	0.05	0.04	0.39	0.53	0.24	8.01	8.04	7.99	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.06	0.06	0.05	0.31	0.70	0.18	7.98	8.00	7.96	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.26	0.47	0.16	8.09	8.10	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.12	0.13	0.11	0.33	0.68	0.23	6.93	6.95	6.91	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.53	0.71	0.31	8.13	8.14	8.11	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.11	0.08	0.34	0.41	0.32	7.76	7.78	7.75	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.09	0.10	0.09	0.49	0.51	0.47	7.98	7.98	7.97	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.61	0.74	0.49	8.21	8.22	8.21	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.09	0.10	0.09	0.50	0.51	0.48	7.51	7.71	7.22	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.06	0.06	0.06	0.40	0.41	0.38	7.14	7.15	7.13	1	없음	없음	적합