



한국환경공단

## 정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

| 정수장                |        | 탁도(NTU)   |      |      | 잔류염소(ppm) |      |      | PH      |      |      | 색도    | 냄새 | 맛  | 판정  |
|--------------------|--------|-----------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|-------|----|----|-----|
|                    |        | 0.5NTU 이하 |      |      | 0.1~4mg/L |      |      | 5.8~8.5 |      |      | 5도 이하 | 무취 | 무미 | 적/부 |
|                    |        | 평균        | 최대   | 최소   | 평균        | 최대   | 최소   | 평균      | 최대   | 최소   |       |    |    |     |
| 2023년12월12일<br>화요일 | 덕송정수장  | 0.11      | 0.19 | 0.09 | 0.48      | 0.58 | 0.34 | 7.50    | 7.53 | 7.47 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 북평정수장  | 0.07      | 0.22 | 0.03 | 0.37      | 0.52 | 0.27 | 7.97    | 8.00 | 7.88 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 여량정수장  | 0.06      | 0.07 | 0.06 | 0.28      | 0.62 | 0.16 | 7.95    | 7.99 | 7.93 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 구절정수장  | 0.03      | 0.03 | 0.03 | 0.31      | 0.55 | 0.17 | 8.08    | 8.09 | 8.07 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 임계정수장  | 0.36      | 0.40 | 0.23 | 0.45      | 0.61 | 0.22 | 6.37    | 6.64 | 5.99 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 화암정수장  | 0.03      | 0.03 | 0.03 | 0.54      | 0.65 | 0.37 | 8.08    | 8.09 | 8.07 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 회동정수장  | 0.13      | 0.18 | 0.08 | 0.35      | 0.61 | 0.26 | 7.67    | 7.75 | 7.37 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 납돌정수장  | 0.09      | 0.11 | 0.09 | 0.59      | 0.90 | 0.52 | 7.92    | 7.97 | 7.63 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 조동정수장  | 0.03      | 0.03 | 0.02 | 0.60      | 0.72 | 0.48 | 8.18    | 8.20 | 8.13 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 증산정수장  | 0.03      | 0.03 | 0.02 | 0.40      | 0.52 | 0.28 | 7.62    | 7.79 | 7.15 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |
|                    | 도사곡정수장 | 0.09      | 0.11 | 0.08 | 0.39      | 0.52 | 0.34 | 7.08    | 7.13 | 7.06 | 1     | 없음 | 없음 | 적합  |