



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년09월27일 수요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.04	0.42	0.51	0.29	7.25	7.26	7.24	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.22	0.06	0.64	0.89	0.45	7.59	7.62	7.56	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.59	0.88	0.46	7.70	7.71	7.69	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.07	0.07	0.07	0.52	0.59	0.46	6.86	6.91	6.82	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.17	0.18	0.17	0.30	0.56	0.22	6.47	6.50	6.44	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.53	0.76	0.33	7.96	7.96	7.95	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.13	0.14	0.11	0.29	0.47	0.21	7.31	7.36	7.27	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.15	0.21	0.11	0.29	0.35	0.22	7.62	7.63	7.61	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.06	0.07	0.06	0.65	0.79	0.53	7.83	7.84	7.82	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.18	0.19	0.17	0.22	0.30	0.15	7.47	7.48	7.45	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.08	0.09	0.07	0.28	0.30	0.24	7.02	7.04	6.99	1	없음	없음	적합	