



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년08월20일 일요일	덕송정수장	0.07	0.12	0.07	0.53	0.83	0.35	7.20	7.21	7.20	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.10	0.11	0.10	0.47	0.58	0.34	7.55	7.59	7.51	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.10	0.04	0.51	0.67	0.40	7.61	7.62	7.60	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.07	0.07	0.07	0.51	0.62	0.40	7.73	7.74	7.72	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.31	0.35	0.07	0.45	0.86	0.33	6.72	6.87	6.06	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.64	1.07	0.33	7.94	7.96	7.93	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.10	0.08	0.50	0.57	0.42	7.41	7.43	7.39	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.07	0.07	0.06	0.28	0.32	0.25	7.77	7.83	7.74	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.05	0.04	0.49	0.73	0.35	8.02	8.06	7.98	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.10	0.15	0.05	0.36	0.49	0.26	7.65	7.67	7.64	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.12	0.13	0.12	0.20	0.33	0.13	6.61	6.66	6.58	1	없음	없음	적합