



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년12월24일 일요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.05	0.45	0.55	0.40	7.53	7.54	7.52	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.06	0.07	0.05	0.67	0.88	0.49	7.98	7.99	7.97	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.08	0.03	0.42	0.78	0.26	7.94	7.99	7.91	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.25	0.31	0.19	8.07	8.09	8.06	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.13	0.16	0.10	0.18	0.45	0.12	6.67	6.78	6.59	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.55	0.69	0.37	8.09	8.10	8.07	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.09	0.09	0.42	0.43	0.41	7.72	7.74	7.71	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.14	0.14	0.13	0.47	0.50	0.43	7.84	7.86	7.82	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.06	0.06	0.05	0.59	0.69	0.51	8.07	8.09	8.05	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.06	0.06	0.05	0.52	0.59	0.44	7.96	8.33	7.71	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.06	0.06	0.05	0.47	0.54	0.39	7.14	7.16	7.12	1	없음	없음	적합