



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년12월25일 월요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.05	0.49	0.69	0.38	7.54	7.55	7.53	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.06	0.07	0.05	0.68	0.91	0.47	7.98	8.00	7.97	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.06	0.03	0.43	0.86	0.25	7.92	7.95	7.90	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.04	0.03	0.38	0.51	0.29	8.08	8.09	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.12	0.15	0.10	0.22	0.33	0.14	6.63	6.72	6.53	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.57	0.80	0.33	8.09	8.10	8.09	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.09	0.09	0.43	0.44	0.42	7.73	7.74	7.71	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.13	0.14	0.13	0.47	0.49	0.44	7.86	7.88	7.85	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.05	0.06	0.05	0.59	0.68	0.51	8.10	8.11	8.09	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.05	0.06	0.05	0.49	0.58	0.41	8.15	8.54	7.73	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.05	0.46	0.53	0.39	7.15	7.17	7.13	1	없음	없음	적합