



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년12월26일 화요일	덕송정수장	0.06	0.06	0.05	0.48	0.70	0.37	7.55	7.56	7.54	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.07	0.07	0.06	0.69	0.95	0.48	7.98	7.99	7.97	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.06	0.03	0.43	0.80	0.25	7.91	7.94	7.88	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.04	0.03	0.50	0.59	0.43	8.08	8.09	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.10	0.12	0.08	0.24	0.38	0.20	6.61	6.66	6.48	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.61	0.85	0.33	8.09	8.11	8.08	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.09	0.08	0.45	0.50	0.43	7.73	7.74	7.71	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.13	0.14	0.12	0.47	0.51	0.44	7.89	7.89	7.88	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.05	0.06	0.05	0.57	0.69	0.48	8.11	8.12	8.11	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.05	0.06	0.05	0.51	0.59	0.39	7.95	8.51	7.65	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.05	0.46	0.54	0.34	7.15	7.17	7.13	1	없음	없음	적합