

**정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과**

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년12월29일 금요일	덕송정수장	0.06	0.06	0.06	0.46	0.67	0.34	7.51	7.51	7.50	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.64	0.89	0.41	7.98	7.99	7.97	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.05	0.02	0.44	0.79	0.31	7.91	7.95	7.88	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.04	0.04	0.04	0.54	0.74	0.26	8.09	8.10	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.09	0.11	0.07	0.25	0.43	0.18	6.65	6.71	6.50	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.54	0.77	0.34	8.10	8.11	8.09	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.08	0.08	0.08	0.47	0.49	0.46	7.73	7.74	7.72	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.13	0.13	0.12	0.50	0.54	0.40	7.89	7.91	7.88	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.05	0.05	0.05	0.57	0.68	0.49	8.14	8.14	8.13	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.11	0.11	0.10	0.48	0.55	0.39	7.03	7.30	6.22	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.03	0.03	0.03	0.44	0.50	0.34	7.13	7.14	7.13	1	없음	없음	적합	