

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년12월31일 일요일	덕송정수장	0.06	0.06	0.06	0.49	0.68	0.36	7.51	7.52	7.51	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.50	0.65	0.36	7.97	7.98	7.96	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.04	0.02	0.48	0.89	0.34	7.91	7.93	7.89	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.04	0.04	0.04	0.47	0.61	0.17	8.09	8.10	8.08	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.10	0.11	0.07	0.25	0.41	0.16	6.69	6.74	6.56	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.58	0.83	0.36	8.11	8.12	8.10	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.08	0.08	0.08	0.49	0.50	0.47	7.73	7.74	7.71	1	없음	없음	적합
	남돌정수장	0.12	0.13	0.11	0.51	0.53	0.47	7.91	7.91	7.90	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.05	0.04	0.58	0.67	0.49	8.15	8.15	8.14	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.11	0.11	0.10	0.48	0.57	0.39	7.25	7.33	7.18	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.03	0.03	0.03	0.43	0.52	0.34	7.11	7.13	7.08	1	없음	없음	적합	